

**SPECYFIKACJA****Wycena: 00771956/R1 – 20**

Obiekt: 63171 DEN\_WWA\_Płock\_Kolegialna 3

Węzeł cieplny: Kompletacja

Ilość	Pozycja	Typ	Opis
<b>Wysoki parametr</b>			
2	42	Zawór odcinający	Danfoss, JIP-WW, DN40, Spawany
<b>WYM.1 niskie parametry</b>			
1	2	Naczynie wzbiorne	Reflex, N 250, 6 bar
1	18	Manometr	Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2"
1	18	Kurek manometryczny	Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16
1	20	Zawór rozprężny	Reflex, SU, Gwint wewnętrzny, 1 "
1	PCo	Przetwornik ciśnienia	Danfoss, MBS 3200, 0-6 bar, 4-20 mA, G 1/2
1	PCo	Kurek manometryczny	Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

**Danfoss Poland Sp. z o.o.**Tuchom, ul. Tęczowa 46  
Tel.: +48 (58) 512910080-209 Chwaszczyno  
Fax: +48 (58) 5129105

info.den@danfoss.com

www.danfoss.pl