



Energa
operator

T1+RA Komunikat 2020
23.11.2020

Od Dział Dokumentacji Energetycznej

Do MZGM TPS Sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 13A
09-402 Płock

Znak EOP-71MMD-001449-2020
Dot. Wydania warunków technicznych zabezpieczenia istniejącej sieci energetycznej w związku z projektowaną budową altany śmietnikowej w Płocku przy ul. M. Dąbrowskiej

SP BOWOY
24.11.2020
Płock, 17-11-2020 roku

MZGM-TPS Sp. z o.o.
09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A
19.11.2020
przyjęta i skopiowana
L. dz. 2020

Uzgodnienie nr 92/R1/2020

Ustala się następujące ogólne warunki techniczne uzgodnienia skrzyżowania istniejącej sieci energetycznej ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Płocku w związku z projektowaną budową altany śmietnikowej w Płocku przy ul. M. Dąbrowskiej, dz. nr: 246/7

1. Powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia prac oraz uzgodnić w Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku harmonogram niezbędnych wyłączeń linii kablowych SN-15kV z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
2. Zachować odległość min. 0,5m projektowanej infrastruktury podziemnej od istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej.
3. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą energetyczną prace ziemne prowadzić ręcznie pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązującą na terenie działania Energa-Operator S.A. Kolidujące miejsca winny być wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystąpieniem do robót ziemnych.
4. W miejscach skrzyżowań z liniami kablowymi SN-15kV prace wykonywać wyłącznie ręcznie przy kablach wyłączonych.
5. Na istniejących kablach w miejscach skrzyżowań ułożyć przepusty ochronne dwudzielne:
 - dla kabli nN - 0,4kV - koloru niebieskiego o średnicy dobranej zgodnie z obowiązującymi standardami
 - dla kabli SN - 15kV - koloru czerwonego o średnicy dobranej zgodnie z obowiązującymi standardami.
6. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań z infrastrukturą energetyczną podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku.
7. Wszelkie prace inwestor wykona własnym kosztem i staraniem.
8. Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń niezainwentaryzowanych – w przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych prac ziemnych dodatkowych linii kablowych prace ziemne należy przerwać, sposób przebudowy uzgodnić odrębnym opracowaniem z ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Płocku.

Kierownik
Dział Dokumentacji Energetycznej Płock
Jarosław Stafirski

T 801 404 404
T +48 58 767 43 50

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
operator.plock@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

Regon 190275904-00075
NIP 583-000-11-90

