Firma Projektowo- Inwestycyjna "HEKAM"	Nr rys. 1b
Temat: Projekt budowlano-wykonawczy instalacji c.o. w bud. mieszkalno-usługowym przy ul.Kolegialnej 3 w Płocku	
Tytuł rysunku: Instalacja c.o.+ c.w.u. w ziemi - profil D2- C i DB- B2	Data: październik 2022r.
Inwestor: Wspólnota mieszk. nieruch. przy ul. Kolegialnej 3 w Płocku w imieniu której działa MZGM -TBS sp. z o.o.. ul. Sienkiewicza 13A 09-402 Płock	Skala: 1:100
Autor projektu: inż. Henryka Kamińska upr. nr 100/85	Podpis
Sprawdziła: inż. Teresa Strzelecka upr. nr 5/90	Podpis



poziom por.94,00 m n.p.m.

Węzeł	D2						DC		C2
Rzędna terenu [m n.p.m.]	103,17						103,30		103,36
Rzędna osi rury [m n.p.m.]	102,25	102,28	102,30	102,34	102,37		102,38	102,41	102,44
Zagłębienie [m]	1,00						1,00		1,00
Materiał,Średnica/Spadek [%]	flexalen-multiline-rura preizolowana poczwórna H 40+40 & S40+25 / 200						1,4	Jak na odc. D2-DC	2,3
Długość [m]	9,30						2,60		
Odległość [m]	0,00	2,10	3,60	6,10	8,30		9,30	10,70	11,90
taśma sygnalizacyjna	102,65						102,78		102,84

Wyjście z budynku D; kable elektryczne eN; kanalizacja sanitarna dn 160mm; Załamanie w prawo kąt 45 st.; Załamanie w prawo kąt 45 st.; Odgałęzienie do C1; kable elektryczne eN; Wejście do budynku C2



poziom por.94,00 m n.p.m.

Węzeł	DC	1		C1
Rzędna terenu [m n.p.m.]	103,30	103,33		103,36
Rzędna osi rury [m n.p.m.]	102,38	102,43	102,51	102,58	102,64
Zagłębienie [m]	1,00	0,90		0,80
Materiał,Średnica/Spadek [%]	flexalen-multiline-rura preizolowana poczwórna H 40+40 & S40+25 / 200	3,2		3,5
Długość [m]	4,00	3,70		
Odległość [m]	0,00	1,50	4,00	6,10	7,70
taśma sygnalizacyjna	102,78	102,91		103,04

Odgałęzienie do C1; kable elektryczne eN; kanalizacja sanitarna dn 160mm; Wejście do budynku C1