




11
13.02.24)

Płock, dnia 12 lutego 2024 r.

WSK-II.7011.1.35.2023.EM



**Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 13A
09 – 402 Płock**

dotyczy: **zmiany wydanych warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych dla projektowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Żyznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 3690/19, obręb 0001 – Podolszyce - Borowiczki.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2024 r. (data wpływu: 07.02.2024 r.) w sprawie aktualizacji warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu ww. inwestycji, Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Spraw Komunalnych informuje, iż:

1. wody opadowe i roztopowe można odprowadzić do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej kd400 zlokalizowanej w ul. Wandy Chrostowskiej, włączenie wykonać do studni o rzędnych 106,88/105,12 zlokalizowanej na terenie działki o nr ew. 3690/19;
2. w celu opóźnienia zrzutu wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, w ostatniej studni na terenie inwestora należy zastosować regulator przepływu o przepływie maksymalnym $Q_{\max} = 5 \text{ dm}^3/\text{s}$. Studzienkę z regulatorem przepływu na cały okres eksploatacyjny, należy przystosować do kontroli przedstawicielom Urzędu Miasta Płocka Wydziału Spraw Komunalnych. Większe ilości wód opadowych należy gromadzić w zbiorniku retencyjnym i zagospodarować na terenie własnej działki lub odprowadzać w okresie pogody bezdeszczowej;
3. zakazuje się odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej;
4. kanalizację deszczową należy zaprojektować zgodnie z Wytycznymi do

projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock zawartymi w Zarządzeniu nr 4308/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie: „Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock”.

Zarządzenie dostępne jest na stronie internetowej <http://nowybioplock.eu>.

5. dokumentację projektową projektowanej infrastruktury kanalizacji deszczowej uzgodnić w Referacie Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Spraw Komunalnych;
6. warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych znak: WSK-II.7011.1.35.2023.EM z dnia 26 października 2023 r. tracą swoją ważność;
7. warunki techniczne ważne są przez okres trzech lat od daty wydania.

KIEDOWNIK
Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej
D. Rogońska
Damiła Rogońska

Otrzymują:

1. Adresat,
2. WSK-II – a/a.

Oprac. A. Wilanowska
tel. 24 367 17 63